



LEGENDA

- Kabel CYKY 2,3a;3,5cx1,5mm2 pod omítkou
- Spínač jednopólový č. 1 , 10AX ,250V , 3558-A01340 B - ABB
- Přepínač sériový č.5 , 10AX ,250V , 3558-A05340 B - ABB
- Přepínač střídavý č. 6 , 10 AX , 250V , 3558-A06340 B - ABB
- Přepínač křížový č. 7 , 10 AX , 250V , 3558-A07340 B - ABB
- Tlačítková ovladač s orientační kontrolkou, 10 AX , 250V , 3558-A91340 B - ABB
- " A " Svítidlo zářivkové přisazené 1x22W , IP 20 , SMO 22 OP E - Trevos
- " B " Svítidlo zářivkové přisazené 1x60W , IP 20 , KIRA - Kanlux
- " C " Svítidlo zářivkové přisazené 1x10W , IP 20 , SB110 - Trevos
- " D " Svítidlo zářivkové přisazené 2X9W , IP20,SP CIRCOLO 209 - Trevos
- " NO " Svítidlo zářivkové nouzové 1x8W , IP 20,HELIOS 108 NM1h - Trevos

SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY , KTERÉ BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU A V DUTINÁCH SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ.OSVĚTLENÍ PROSTOR JE NAVRŽENO POMOCÍ ZÁŘIVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL , KTERÉ BUDOU PŘISAZENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI NEBO NA STĚNÁCH V PROSTORU WC VE VÝŠCE 220 CM NAD PODLAHOU , V KUCHYŇSKÉ LINCĚ NA SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK.OSVĚTLEVCÍ SOUSTAVY BUDOU OVLÁDANÉ POMOCÍ KOLÉBKOVÝCH VYPÍNAČŮ TYPU TANGO , KTERÉ BUDOU OSAZENÉ VE VÝŠCE 120 CM NAD PODLAHOU.

BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ ODTAHOVÝCH VENTILÁTORŮ , KTERÉ BUDOU OVLÁDANÉ POMOCÍ VENTILÁTOROVÉHO RELÉ CS , KTERÉ BUDE OSAZENO V KRABÍČÍCH KO 97.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ NADPROUDOVÝCH PRVKŮ ,OCHRANNÉ OPATŘENÍ POMOCÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE , POSPOJOVÁNÍM.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC. 400V , TN-C-S

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval		<div>PAVLŮ JIŘÍ</div> <div>Projekce el. zařízení a hromosvodů</div> <div>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 602 581 166 fax: 516 454077</div> <div>E-mail: jpavlů@tiscali.cz IČO: 15582647</div>	
Ing. Martin Šolc		Jiří Pavlů		Jiří Pavlů			
Investor:		Obec Vír, Vír 178, 592 66					
Projektant:		Jiří Pavlů , KPT. Jaroše 37 , 680 01 Boskovice					
Místo stavby:		parc. č. 214, k.ú. Vír				Stupeň: DVZ	
Okres:		Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		Formát: 4A4	
Stavba:		Změna užívání střediska - výstavba tří bytových jednotek - ELEKTROINSTALACE				Číslo zakázky: 12/09/01	
						Datum: září 2012	
						Verze: 1	
Obsah:		SVĚTELNÉ ROZVODY				Měřítko	
						Číslo výkresu	
						1 : 50 EL-02	