



LEGENDA

- Kabel CYKY-j 3x2,5mm2 pod omítkou
- Kabel CYKY-j 3X4mm2+ CYA 6mm2 zž pod omítkou
- Zásuvka dvojnásobná 230V,16A, 2x(2P+PE) , TANGO 5513A-C02357 B
- Zásuvka dvojnásobná 230V,16A, 2x(2P+PE) , TANGO 5593A-C02357 B
- 230V/16A , TYP ABB TANGO AQVA, S KRYCÍM VÍČKEM 5518A-2999B - ABB
- Ochranné pospojování Vodič CYA 4mm2 zž + svorka ZS 16

Zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY , které budou ukloženy pod omítkou. Zásuvky budou osazeny ve výšce 40 a 120 cm nad podlahou , pokud není stanoveno jinak.Rozvodnice RB bude osazena v chodbě ve výšce 120 cm nad podlahou .V rozvodnici budou jištěny el. okruhy bytu. Rozvodnice RB budou napojeny z rozvodnice ER osazené ve vstupu , kabel bude ukončen na svorkách proudového chrániče. Na vyznačených místech bude provedeno ochr. pospojování.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ NADPROUDOVÝCH PRVKŮ ,OCHRANNÉ OPATŘENÍ POMOCÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE , POSPOJOVÁNÍM.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC. 400V , TN-C-S

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval		<div>PAVLŮ JIŘÍ</div> <div>Projekce el. zařízení a hromosvodů</div> <div>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 602 581 166 fax: 516 454077</div> <div>E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647</div>			
Ing. Martin Šolc		Jiří Pavlů		Jiří Pavlů					
Investor:		Obec Vír, Vír 178, 592 66							
Projektant:		Jiří Pavlů , KPT. Jaroše 37 , 680 01 Boskovice							
Místo stavby:		parc. č. 214, k.ú. Vír				Stupeň: DVZ			
Okres:		Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		Formát: 4A4			
Stavba:		Změna užívání střediska - výstavba tří bytových jednotek - ELEKTROINSTALACE				Číslo zakázky: 12/09/01			
						Datum: září 2012			
Obsah:		ZÁSUVKOVÉ ROZVODY				Verze: 1			
						Měřítko		Číslo výkresu	
						1 : 50		EL-03	